

Kamień Pomorski, 13.03.2024 r.

Znak sprawy: PUP.K.V.2430.1.2024.MP

Nr ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00231852/01

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający Powiat Kamieński – Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych wraz z budową dojścia do obiektu”.

Pytanie 1.

Proszę o potwierdzenie, że przestawienie skrzynki elektrycznej oraz roboty z tym związane zostaną wykonane przez ENEA i Wykonawca nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów.

Odpowiedź:

Przestawienie skrzynki leży po stronie Inwestora. Inwestor złożył stosowny wniosek do ENEA o przestawienie skrzynki elektrycznej kolidującej z Inwestycją.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę materiału na podbudowę z kruszywa łamanego na przekrusz betonowy o frakcji 0-63mm?

Odpowiedź:

Inwestor w porozumieniu z autorem projektu wyraża zgodę na zmianę materiału wykorzystanego do podbudowy na przekrusz betonowy 0-63mm pod warunkiem zwiększenia warstwy o minimum 5cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin oraz godzina składania ofert w powyższym postępowaniu pozostaje bez zmian.

Anna Kowalska

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Kamieniu Pomorskim